

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Spisová značka: ŽP/13/12757/JP  
Číslo jednací: 67378/2013  
Vyřizuje: Ing. Jitka Prášková  
Telefon: 518 316 397  
E-mail: praskova.jitka@muhodonin.cz  
Fax: 518 353 686

V Hodoníně dne 15. 07. 2013

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Povolení stavby vodního díla „Josefov, ZTI pro stavbu RD v ulici U hřiště, vodovod a SO.02 kanalizace“

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen vodní zákon*), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen stavební zákon*) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen správní řád*), žadateli - účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

**Obec Josefov**  
**Hlavní 131,**  
**696 21 Prušánky**  
**IČ: 00488496**  
**CZ-NACE: 84110**

### I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla nazvaného

**„Josefov, ZTI pro stavbu RD v ulici U hřiště, vodovod a SO.02 kanalizace“**

na pozemku parc.č. KN 822/1 k.ú. Josefov u Hodonína, v obci Josefov, kraj Jihomoravský, č.h.p. 4-17-01-107, HGR 1651.

Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín

KB Hodonín: č.ú. 19 - 424671/0100 IČ: 284 891 Tel.spojovatelka: 518 316 111, www.hodonin.eu

„Josefov, ZTI pro stavbu RD v ulici U hřiště, vodovod a SO.02 kanalizace“ - stavební povolení

## Základní údaje o povolené stavbě vodního díla:

### VODOVOD

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu pro novou lokalitu obytné zástavby. Navržený vodovod navazuje na stávající řad „C1“ v ulici U Školy. Vodovod bude vybaven 1 podzemním hydrantem ve funkci vzdušníku na konci trasy, nebude plnit funkci požárního hydrantu.

Příslušnost k systému vodovodu	: samostatný
Kód užití vody	: zásobování obyvatelstva
Počet zásobovaných obcí	: 1
Druh vodovodního řadu	: zásobovací síť
Celková délka řadu	: 116 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	: 90
Největší jmenovitá světlost řadu	: 90
Materiál	: HDPE ø 90/5,4 mm, SDR 17, PN 10

Účel stavby : zásobování dané lokality pitnou vodou

Řad	Materiál	Délka
C1	HDPE ø 90/5,4 mm, SDR 17, PN 10	116 m

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y): 1203411.28, 572945.17 (LB1)

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,Y): 1203499.82, 573015.47 (KŘ)

Vodovodní přípojky nejsou součástí projektové dokumentace.

### SO.02 – KANALIZACE

Jedná se o výstavbu kanalizační stoky pro novou lokalitu obytné zástavby. Navržená kanalizace navazuje na stoku B 1-1 v šachtě Š39.

Povolované vodní dílo	stoková síť
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	jednotná (odvod splaškových vod bude možný až po napojení na plánovanou obecní ČOV)
Druh stokové sítě	gravitační
Celková délka stok	304 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Materiál	PP WASTIC,SN 10
Počet šachet	7 ks

Stoka	Materiál	DN	Celková délka	Počet šachet
B 1-1	PP WASTIC,SN 10	300	304 m	7

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y): 1203292.93, 573143.32 (Š39)

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,Y): 1203487.84, 573005.02 (Š2281)

V rámci stavby budou osazeny odbočky pro přípojky. Kanalizační přípojky nejsou součástí projektové dokumentace.

**Kanalizace bude splňovat parametry kanalizace jednotné. Do doby vybudování obecní ČOV však bude využívána pouze pro odvod dešťových vod.**

*Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci.*

Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín

KB Hodonín: č.ú. 19 - 424671/0100 IČ: 284 891 Tel.spojovatelka: 518 316 111, www.hodonin.eu

„Josefov, ZTI pro stavbu RD v ulici U hřiště, vodovod a SO.02 kanalizace“- stavební povolení



## II. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace doložené ke stavebnímu řízení zpracované **Ing. Karlem Vašítkem, Vnorovy, (ČKAIT 1300755)**, vodovod - zak.č. 36/2012, datum 11/2012, kanalizace - zak.č. 46/2012, datum 12/2012, ověřené při vodoprávním řízení. **Změny stavby před jejím dokončením lze provést pouze na základě samostatného povolení** zdejšího vodoprávního úřadu.
2. Stavebník předem (min.14 dní) oznámí vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín, odbor ŽP – speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a dodavatele stavby.
3. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení.
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost staveb.
5. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do 30.6.2016. Ve stejné lhůtě bude požádáno o kolaudační souhlas.
6. **Investor zajistí, aby dodavatel stavebních prací písemně informoval vlastníky, event. nájemce sousedních pozemků a nemovitostí o termínu zahájení stavebních prací min. 10 dní před jejich započatím.**
7. Stavební a dopravní stroje, používané při všech pracích musí být v dobrém technickém stavu. Tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraněny. Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.
8. **Kontrolní prohlídka** stavby bude provedena tak, jak bylo dojednáno při ústním jednání dne 11.7.2013, tj. jako závěrečná prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.
9. Po dokončení stavby je investor povinen předložit vodoprávnímu úřadu ve lhůtě stanovené pod bodem 5 podmínek a povinností tohoto rozhodnutí, žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas musí obsahovat náležitosti a doklady dle ust. § 7 c) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu a dále musí být doložena doklady předepsanými v ust. § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. **Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
10. Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby (před záhozem potrubí) souborné zpracování geodetických prací a **zaměření stavby** (včetně jejich podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení stavby, musí být předloženy nejpozději na závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
11. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. **Stavební deník bude předložen** spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.



12. Toto povolení zanikne, jestliže oprávněný nepřikročí k jeho provedení **do dvou let** od vydání povolení. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení

### **III. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:**

**V y h o v u j e s e** námitkám a požadavkům účastníků řízení formulovaných v těchto vyjádřeních a stanoviscích:

**E.ON Česká republika,s.r.o., České Budějovice – vyjádření ze dne 19.12.2012 č.j.E7456-Z051240377 – vodovod, ze dne 7.2.2013 č.j.E7456-Z051304058 – kanalizace a souhlas ze dne 4.12.2012 č.j. M18585-Z061238332:**

1. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat příslušným ČSN
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranici ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. Vytyčení kabelů zajistí odd. provozu.
4. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
5. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
6. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
7. Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

**Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno – vyjádření ze dne 5.12.2012 č.j. 5000721562 – vodovod a ze dne 21.1.2013 č.j. 5000736720 – kanalizace:**

1. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
2. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (*viz* kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
3. bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 - tab.8,
4. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
5. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
6. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
7. neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (*vc.* izolace, signalizačního vodiče,

Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín

KB Hodonín: č.ú. 19 - 424671/0100 IČ: 284 891 Tel.spojovatelka: 518 316 111, www.hodonin.eu

„Josefov, ZTI pro stavbu RD v ulici U hřiště, vodovod a SO.02 kanalizace“ - stavební povolení



- výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
8. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ (plynárenské zařízení), nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
  9. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
  10. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
  11. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hl. uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu stavební činnosti
  12. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
  13. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
  14. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelům místě přejezdu plynárenského zařízení

#### **Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne vyjádření ze dne 16.5.2013 č.j. 580609/13:**

Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti Telefónica.

#### **VaK Hodonín a.s. - vyjádření ze dne 17.12.2012 č.j. No/2012/4866 – vodovod a ze dne 13.2.2013 č.j. No/2013/326 – kanalizace:**

1. Před zahájením výkopových prací je nutno přizvat zástupce naší a.s. k vytýčení stávajícího vodovodního řadu, včetně ochranných pásem. O tom sepsat zápis.
2. Zahájení stavebních prací bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno vedoucímu provozu vodovodů a kanalizací
3. Při souběhu a křížení inženýrských sítí dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005.
4. V rámci kvalitativních kontrol provést tlakovou zkoušku na vodovodním potrubí. Protokoly zkoušek budou součástí předávací dokumentace a budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
5. Souhlas k záhozu dává provoz VaK Hodonín zápisem do stavebního deníku. Před záhozem požadujeme skutečné zaměření tras vodovodních řadů a kanalizačních stok vč. odboček odbornou geodetickou firmou ve formátu DGN a zaměření předat VaK Hodonín a.s.
6. V dostatečném časovém předstihu, před závěrečnou kontrolní prohlídkou provést technickou přejímku stavby na základě fyzického stavu.
7. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Hodonín nebo technika- tel. 518 353 173. Při prohlídce předložit dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření tras a atesty materiálu (prohlášení o shodě), stavební deník a protokoly o zkouškách.

#### **MěÚ Hodonín, odbor ŽP- vyjádření ze dne 10.12.2012 č.j. MUHOCJ 115330/2012 OŽP-vyj – vodovod a ze dne 6.2.2013 č.j. MUHOCJ 13280/2013 OŽP-vyj – kanalizace:**

Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme:

Při stavbě bude obecně postupováno v souladu s § 7 odst. 1 ZOPK a normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:

- k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou)
- před mechanickým poškozením je třeba chránit také koruny stromů, popřípadě je potřeba ohrožené větve vyvázat vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat)
- zařízení stavenišť budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2,5 m od nich tak, aby nedošlo k jejich poškození
- kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojížděním ani odstavováním strojů a materiálů

Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín

KB Hodonín: č.ú. 19 - 424671/0100 IČ: 284 891 Tel.spojovatelka: 518 316 111, www.hodonin.eu

„Josefov, ZTI pro stavbu RD v ulici U hřiště, vodovod a SO.02 kanalizace“ - stavební povolení



- při provádění výkopů bude respektováno ochranné pásmo dřevin v rozsahu kruhu se středem v kmeni stromu o poloměru 2,5 m
- výkop v blízkosti stromů bude hlouben ručně, případné odkopané kořeny tlustší 2 cm v průměru nesmí být přerušeny, budou ve výkopu ponechány a po čas prací obaleny např. jutou, aby nevysychaly a netrpěly mrazem, zejména ve vegetačním období od 31. března do 1. listopadu
- případná poranění je nutné odborně ošetřit (hladký řez, zatřít latexem)

Případné změny v záměru požadujeme předem projednat s orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Hodonín. Požadujeme, aby nám min. 7 dní předem bylo oznámeno zahájení prací.

#### **MěÚ Hodonín, OŽP - závazné stanovisko ze dne 21.3.2013 č.j. MUHOCJ 28485/2013:**

1. Během výstavby nesmí dojít k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
2. Trasa bude realizována v souladu s předloženými mapovými podklady (situace vypracovaná Ing. Karlem Vašítkem). Případná změna trasy bude projednána s orgánem ochrany ZPF.
3. Při provádění výkopových prací na výše uvedeném zemědělském pozemku musí být provedena oddělená skrývka ornice a její zpětné rozprostření v rámci stavby. Pozemek musí být uveden do původního stavu. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy je nutné vést protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
4. Dočasná deponie musí být zajištěna proti znehodnocení a zabránění eroze (odnášení drobných a jemných částí zeminy dešťovou vodou a větrem).
5. Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníkem a případně s uživatelem pozemku a sjednány podmínky uvolnění pozemku.
6. Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu
7. Investor učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou, nedocházelo ke kontaminaci zemědělských pozemků

#### **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Hodonín – závazné stanovisko ze dne 4.12.2012 č.j. KHSJM 57296/2012/HO/HOK – vodovod a sdělení ze dne 21.1.2013 č.j. KHSJM 02619/2013/HO/HOK – kanalizace:**

V souladu s ustanovením § 4 odst. 5 stavebního zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Před uvedením stavby do provozu budou ve smyslu § 4 odst. 2 a 3 vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č.5 vyhl. č.252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech částech rekonstruované vodovodní sítě a odběr vzorků vody bude proveden odborně způsobilou osobou resp. držitelem certifikátu odborné způsobilosti k odběrům vzorků vod.
2. Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s § 5 odst. 10 výše citovaného zák. č. 258/2000 Sb. předložen doklad, že vodovodní řad a jeho součásti jsou provedena z materiálu splňujícího požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, a vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

**N e v y h o v u j e se námitkám a požadavkům účastníků řízení formulovaných v těchto vyjádřeních a stanoviscích:**

**E.ON Česká republika,s.r.o., České Budějovice – vyjádření ze dne 19.12.2012 č.j.E7456-Z051240377 – vodovod, ze dne 7.2.2013 č.j.E7456-Z051304058 – kanalizace a souhlas ze dne 4.12.2012 č.j. M18585-Z061238332:**

Nevyhovuje se požadavku: „V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR.“



## O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, obdržel dne 17.5.2013 žádost stavebníka - **Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Prušánky, IČ 00488496**, kterého na základě plné moci ze dne 10.1.2013 zastupuje společnost GEPROSTAV projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, Hodonín, IČ 29221714, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla nazvaného „**Josefov, ZTI pro stavbu RD v ulici U hřiště, vodovod a SO.02 kanalizace**“. Dnem doručení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Karel Vašítek, Vnorovy, (ČKAIT 1300755), Vodovod - zak.č. 36/2012, datum 11/2012, Kanalizace - zak.č. 46/2012, datum 12/2012 (paré č. 2 a 3)
- Seznam sousedních pozemků a nemovitostí
- MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad - veřejnoprávní smlouva o umístění stavby ze dne 24.11.2010 sp.zn. MUHO 3656/2013, č.j. MUHOCJ 16220/2012.Han.VPS.VPS a souhlas dle § 15 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ze dne 10.5.2013 č.j.MUHOCJ 45430/2013.Han.Vyj.Dopi
- Doklad o zaplacení správního poplatku 3000,- Kč ze dne 7.6.2013 (č. 13214378)
- Vyjádření účastníků řízení a orgánů státní správy:
  - VaK Hodonín a.s.- vyjádření ze dne 17.12.2012 č.j. No/2012/4866 – vodovod a ze dne 13.2.2013 č.j. No/2013/326 – kanalizace
  - Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno – vyjádření ze dne 5.12.2012 č.j. 5000721562 – vodovod a ze dne 21.1.2013 č.j. 5000736720 – kanalizace
  - E.ON Česká republika,s.r.o., České Budějovice – vyjádření ze dne 19.12.2012 č.j.E7456-Z051240377 – vodovod, ze dne 7.2.2013 č.j.E7456-Z051304058 – kanalizace a souhlas ze dne 4.12.2012 č.j. M18585-Z061238332
  - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 16.5.2013 č.j. 580609/13
  - Povodí Moravy, s.p., Brno – stanovisko ze dne 9.5.2013 č.j. PM22845/2013-2003/No
  - HZS JmK, územní odbor Hodonín – stanovisko ze dne 28.3.2013 ev.č. HSBM-2-58-4/5-POKŘ-2013
  - KHS JmK se sídlem v Brně – stanovisko ze dne 4.12.2012 č.j. KHSJM 57296/2012/HO/HOK – vodovod a sdělení ze dne 21.1.2013 č.j. KHSJM 02619/2013/HO/HOK – kanalizace
  - MěÚ Hodonín, odbor ŽP – vyjádření ze dne 10.12.2012 č.j. MUHOCJ 115330/2012 OŽP-vyj – vodovod a ze dne 6.2.2013 č.j. MUHOCJ 13280/2013 OŽP-vyj – kanalizace
  - MěÚ Hodonín, odbor ŽP – závazné stanovisko (souhlas s navrženou trasou) ze dne 21.3.2013 č.j. MUHOCJ 28485/2013

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, přezkoumal podanou žádost včetně doložených dokladů a projektové dokumentace a projednal ji zákonem stanoveným způsobem. Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou a pozvánkou ze dne 4.6.2013 č.j.: 54244/2013, sp.zn. ŽP/13/12757/JP, kterou bylo stanoveno i ústní jednání spojené s místním šetřením na den 11.7.2013 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno brát zřetel.

### V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a. Projektová dokumentace vypracována Ing. Karlem Vašítkem, Vnorovy, (ČKAIT 1300755) řeší výstavbu vodovodního řadu pro novou lokalitu obytné zástavby. Navržený vodovod navazuje na stávající řad „C1“ v ulici U Školky. Projekt rovněž řeší výstavbu kanalizační stoky pro novou lokalitu obytné zástavby. Navržená kanalizace navazuje na stoku B 1-1 v šachtě Š39. Kanalizace bude splňovat parametry kanalizace jednotné. Jelikož v obci Josefov, je stavebně povolena, ale zatím nerealizovaná obecní čistírna odpadních vod, bude do doby jejího vybudování tato kanalizace

Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín

KB Hodonín: č.ú. 19 - 424671/0100 IČ: 284 891 Tel.spojovatelka: 518 316 111, www.hodonin.eu

„Josefov, ZTI pro stavbu RD v ulici U hřiště, vodovod a SO.02 kanalizace“ – stavební povolení



využívána pouze pro odvod dešťových vod. Nově stavěné RD budou dočasně odkanalizovány do jímků na vyvážení.

- b. K záměru stavby vodního díla MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad vydal veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby ze dne 24.11.2010 sp.zn. MUHO 3656/2013, č.j. MUHOCJ 16220/2012. Han.VPS.VPS. Dále též úřad vydal souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s předmětnou stavbou vodního díla ze dne 10.5.2013 č.j.MUHOCJ 45430/2013.Han.Vyj.Dopi.
- c. Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 822/1 k.ú. Josefův u Hodonína. Pozemek je ve vlastnictví investora.
- d. Při ústním jednání byly mimo jiné projednány podmínky a povinnosti, za kterých bude vodní dílo povoleno. Podmínky ve vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení a dotčených orgánů, které byly splněny před vydáním stavebního povolení, již nebyly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Rovněž do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty uvedené zákonné povinnosti a dále normy, u nichž nebyly požadavky konkretizovány. Ostatní podmínky požadované ve výše uvedených vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení a dotčených orgánů byly projednány a investor je odsouhlasil tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Části podmínky společnosti E-ON Česká republika, s.r.o. „V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR.“ nebylo vyhověno, neboť je v rozporu s § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vlastníci technické infrastruktury jsou ze zákona povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu.
- e. Při ústním jednání bylo dojednáno, že investor zajistí, aby dodavatel stavebních prací písemně informoval vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí o termínu zahájení stavebních prací min. 10 dní před jejich započítáním z důvodu omezení přístupu a příjezdu k nemovitostem po dobu výstavby.
- f. Stavební materiál a strojní zařízení bude umístěno a skladováno na pozemku dotčeném stavbou.
- g. Z ústního jednání byl sepsán protokol, jehož kopie byla na požádání předána přítomným účastníkům řízení a originál je uložen jako součást spisu na vodoprávním úřadu.

Dále upozorňujeme:

- h. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou oprávněnou osobou a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených sítí a podle příslušné prostorové normy.
- i. Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
- j. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet všechny v úvahu přicházející bezpečnostní předpisy a platné ČSN týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- k. Při ústním jednání bylo stanoveno, že kontrolní prohlídka za účasti vodoprávního úřadu bude provedena jako závěrečná prohlídka po podání žádosti o kolaudační souhlas.
- l. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou hrazeny podle předpisů upravujících náhrady škod.



- m. Vlastník stavby (stavebník) je povinen podle ust. § 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovu stavby a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro vodní díla.
- n. Veškeré nakládání s odpady, které budou při stavbě vznikat, musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

**Posouzení vodoprávního úřadu:** Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve vodoprávním řízení přezkoumal zejména, zda předložená žádost a její doklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení možných dopadů a vlivů plánované stavby na vodní poměry a jiné chráněné zájmy. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími vlastnická a jiná práva ke stavbou dotčeným pozemkům. Dále úřad přezkoumal, zda projektová dokumentace stavby vodního díla splňuje požadavky týkající se širších vodohospodářských zájmů a zájmů společnosti, především ochrany životního prostředí. Zkoumal vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy, zda je zajištěna komplexnost a plynulost výstavby, zda je zajištěno řádné užívání stavby po jejím dokončení a jaké budou účinky jejího provozu na okolí. Na základě výše uvedeného je předmětná stavba dle předložené projektové dokumentace realizovatelná. Ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy nebyly v průběhu celého řízení vzneseny námitky a připomínky k realizaci stavby takového charakteru, aby znemožnily vydání stavebního povolení. Komplexním posouzením zdejší vodoprávní úřad dospěl k závěru, že v daném případě je možno zřízení vodního díla povolit za podmínek a povinností výše uvedených. **Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.**

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, v kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Hodonín. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka



*J. K.*

**Ing. Jarmila Kotrlová**  
Vedoucí odboru ŽP

Hodonín 15.7.2013



Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, položky 18 sazebníku ve výši Kč 3 000,-- a byl zaplacen 7.6.2013 (č. 13214378)

Příloha pro stavebníka: Ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí

Ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, doručuje se toto rozhodnutí některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude zveřejněno na úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Hodonín a OÚ Josefov po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Hodonín a OÚ Josefov, aby po uplynutí lhůty zaslal potvrzení o vyvěšení a sněti předmětného rozhodnutí zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín, OŽP.

Yvěšeno dne: ..... 18. 07. 2013

Sñato dne: .....

**OBECNÍ ÚŘAD**  
**696 21 JOSEFOV**  
okres Hodonín



#### Rozdělovník:

##### účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doručení jednotlivě):

1. Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Prušánky prostřednictvím zástupce GEPROSTAV projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín

##### účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

2. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
3. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
4. E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
5. Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

##### Vlastníci sousedních pozemků:

6. Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, Národní tř. 384/13, 695 01 Hodonín (vlastník pozemku p.č. 822/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
7. Klubus Josef, Horní 30, 695 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 122 k.ú. Josefov u Hodonína)
8. Ryslová Štěpánka, Dvořištská 968, Kyje, 198 00 Praha 14 (vlastník pozemku p.č. 119, 120 k.ú. Josefov u Hodonína)
9. Prčík Leoš, Horní 48, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 118/1, 118/2, 118/3 k.ú. Josefov u Hodonína)
10. Lekavá Vladislava, Horní 28, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 115, 116 k.ú. Josefov u Hodonína)
11. Lekavý Štěpán, Horní 28, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 115, 116 k.ú. Josefov u Hodonína)
12. Rybová Juliana Ing., Horní 27, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 110, 113, 114 k.ú. Josefov u Hodonína)
13. Pospíchal Josef, Okrouhlá 357/16, Bohunice, 625 00 Brno (vlastník pozemku p.č. 109/1 k.ú. Josefov u Hodonína)
14. Kadlčíková Marta, Horní 120, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 109/2 k.ú. Josefov u Hodonína)
15. Bílek František, Horní 25, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 104, 105, 107 k.ú. Josefov u Hodonína)
16. Prát Eduard, Horní 24, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 103 k.ú. Josefov u Hodonína)
17. Marčíková Hana, Dolní 43, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 100 k.ú. Josefov u Hodonína)
18. Filipovič Josef, Horní 22, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 96, 97 k.ú. Josefov u Hodonína)
19. Filipovičová Milada, Horní 22, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 96, 97 k.ú. Josefov u Hodonína)
20. Nešpor Josef, Horní 67, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 95 k.ú. Josefov u Hodonína)

Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín

KB Hodonín: č.ú. 19 - 424671/0100 IČ: 284 891 Tel.spojovatelka: 518 316 111, www.hodonin.eu

„Josefov, ZTI pro stavbu RD v ulici U hřiště, vodovod a SO.02 kanalizace“ - stavební povolení



21. Nešporová Berta, Horní 67, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 95 k.ú. Josefov u Hodonína)
22. Macůrková Zuzana, U Školy 128, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 93/2, 93/3 k.ú. Josefov u Hodonína)
23. Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 823, 822/21 k.ú. Josefov u Hodonína)
24. Hasilová Růžena, Nová 95, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 822/20 k.ú. Josefov u Hodonína)
25. Netopilík Petr, Masarykova 511/16, 691 51 Lanžhot (vlastník pozemku p.č. 822/20 k.ú. Josefov u Hodonína)
26. Esterka Stanislav, Družstevní čtvrť 3128/13, 695 01 Hodonín (vlastník pozemku p.č. 822/19 k.ú. Josefov u Hodonína)
27. Esterková Eva, Družstevní čtvrť 3128/13, 695 01 Hodonín (vlastník pozemku p.č. 822/19 k.ú. Josefov u Hodonína)
28. Prčík Josef, U Školy 117, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 822/18 k.ú. Josefov u Hodonína)
29. Prčíková Michaela, U Školy 117, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 822/18 k.ú. Josefov u Hodonína)
30. Holický Libor, Pr. Veselého 1154/3, 695 01 Hodonín (vlastník pozemku p.č. 822/17 k.ú. Josefov u Hodonína)
31. Holická Eliška Mgr., Záhumenní 107, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 822/17 k.ú. Josefov u Hodonína)
32. Najgebaur Kamil, U Školy 130, 696 21 Josefov (vlastník pozemku p.č. 822/6, 822/7 k.ú. Josefov u Hodonína)

**dotčené orgány (doručení jednotlivě):**

33. MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 2, 695 35 Hodonín
34. Masarykovo muzeum, Zámecké nám.9, 695 01 Hodonín
35. KHS JmK, ÚP Hodonín, Plucárna 1, 695 01 Hodonín
36. HZS JmK, ÚO Hodonín, bří Čapků 3, 695 03 Hodonín
37. MěÚ Hodonín, odbor ŽP - spis

**úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):**

38. Městský úřad Hodonín, odbor OOVV, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín
39. Obecní úřad Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov